

令和4年6月13日

徳島大学教職員労働組合
中央執行委員長 今井晋哉 殿

徳島大学病院長
香 美 祥 二

看護師アンケートの結果による改善要望（回答）

令和4年5月31日付けで要望のありました標記のことについて、下記のとおり回答します。

記

1. 看護師更衣室（東病棟2階）のトイレの修理

【回答】施設マネジメント部で部品手配中。6月16日に工事予定です。

2. 同トイレに便座クリーナー設置

【回答】6月9日に設置済みです。

3. 更衣室の床が汚れている。こまめな清掃をお願いしたい

【回答】週3回、以下のとおり清掃業務をおこなっている。

床：吸塵清掃、部分的な汚れは適当な洗剤等で速やかに除去

窓枠、手摺：水拭き

ゴミ箱：毎日回収

4. 更衣室に付属する仮眠室、窓側と反対側の部屋（5室）は換気ができないので、感染症対策上の必要性に鑑み、空気清浄機等の設置をお願いしたい

【回答】窓側および無窓側ともに中央式の空調設備による換気を24時間行っている。

（仮眠室の天井給気口から入った空気はドアガラリから出て、仮眠通路を通り、更衣室の天井排気口から排気されます。）

仮眠室の1時間あたり換気回数はおよそ5回です。